

NÁVRH PAMÁTKOVÉ OBNOVY

Celní 3

Vstupní dveře

Brno

Mgr. Jana Severinová
Blížká 8
619 00 Brno
Tel: 777 577 760
E-mail: Brno@slukas.cz
www.slukas.cz

Březen 2021

I. Lokalizace památky

- 1. Kraj:** Jihomoravský
- 2. Obec:** Brno
- 3. Adresa:** Celní 3
- 4. Bližší určení místa popisem:** Vstupní dveře - azylový dům pro mladistvé

II. Údaje o památce

- 1. Specifikace památky:** Dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem
- 2. Autor:** neznámý
- 3. Datování:** 19. století
- 4. Materiál:** dřevěný masiv (smrk)

III. Údaje o akci

- 1. Vlastník:** Město Brno
- 2. Investor:** Město Brno, Odbor správy majetku
- 3. Termín zahájení a ukončení:** 2021

IV. Popis památky

Jedná se o dvoukřídlé vstupní dveře rámové konstrukce s výplněmi a střední krycí lištou - „klapačkou“. Rámová konstrukce je zdobená žlábkováním. Součástí dveří je nadsvětlík o čtrnácti prosklených polích zatmelených sklenářským kytlem. Kování dveří je novodobé, tvarově neodpovídající originálu.

V. Stav

Celková konstrukce dveří je dosti subtilní a naprosto nerespektuje frekvenci pohybu klientů zařízení. Povrch dveří pokrývá vrstva dožilých nátěrů světle hnědé

barvy, které jsou v celé ploše strávené a rozpraskané, dřevo je hloubkově narušené. Kování je novodobé, tvarově nevhodné. Závěsy dveří jsou zdeformované, rámová konstrukce i kazety jsou rozštípané a popraskané. Elektrické vedení otvírače dveří je osazené na povrchu a esteticky zcela nepřijatelné.

VII. Postup prací

Vzhledem k subtilní konstrukci dveří v rozsahu poškození a s ohledem na náročnost provozu doporučujeme náhradu stávajících dveří za kopii z červeného dubu, která bude v šířce zesílena z 4,2cm na 6cm. Kazety budou volné bez zaklížení, aby nedošlo k jejich roztržení vlivem teplotních změn. Vnitřní strana rámu dveří bude začištěna obložkou. Elektrické rozvody vedení přes plochu dveří budou přeloženy do plochy stěn. Kování a závěsy budou odpovídat původnímu tvaru dveří. Zámky budou osazeny podle pokynů správce budovy. Povrchová úprava bude provedena lazurov barevnosti navazující na obložení interiéru.

VII. Závěr

Cílem obnovy je funkce a zlepšení estetického vzhledu vstupu do budovy.