

MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace – profese MaR.

- Řízení výkonu elektrického ohřívače. Povel 0 V – vypnuto, plynule regulovatelný 2 – 10 V
- Nastavení doběhu přívodního ventilátoru pro vychlazení topných tyčí ohřívače, ohřívač nesmí být zapnut bez současného chodu VZT jednotky

NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESI

6.2 Silnoproud

- silové napojení elektrických ohřívačů 25.01b a 26.01b dle tabulek výkonů