


Akce : Oprava bytu, Orlí 7, byt č.4 ve 3.NP, 612 93 Brno

Díl projektu : ELEKTROINSTALACE

Investor : Magistrát města Brna, odbor správy majetku, Husova 3, 601 67

TECHNICKÁ SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO MATERIÁLU



Brno, říjen 2019

Vypracoval: Karel Ševčík

2.

Specifikace č. 1

1 ks rozvodnice pod omítku "RB3.1" s volitelnou náplní
typ skříně : KLV-36UPS-F vč.svorek
střídavá síť: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V (TN - C - S)
ochrana před NDNČ: automatickým odpojením od zdroje,
doplněná proudovými chrániči

krytí : IP 30
proud : In =25A
velikost : 589 x 359 x 97mm (v x š x h)
přívod a vývody vrchem
rozvodnice dle výkresu č.5

Přístrojová náplň "RB3.1"

1 ks spínač IS-25/3, 25A, 400V
2 ks jednopólový jistič PL7-B2/1, 2A, 230V
1 ks jednopólový jistič PL7-B6/1, 6A, 230V
1 ks třípólový jistič PL7-B16/3, 16A, 400V
2 ks proudový chránič s nadpr.ochr. PFL7-10/1N/B/003, 10A, 230V
6 ks proudový chránič s nadpr.ochr. PFL7-16/1N/B/003, 16A, 230V
1 ks zvonkový transformátor TR – G3/8
1 ks přepět'ová ochrana DEHNguard 952 400