

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MMB/0041816/2023

SPIS. ZN.:

Jiří Cach

Malá trať 263

Opatovice 664 61

IČO: 04466799

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 25.1.2023

POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA č. 9512300008: „Oprava havarijního stavu svodu hromosvodu na Městském fotbalovém stadionu Srbská“

Na základě CN ze dne 13. 1. 2023 objednáváme opravy **nevyhovujícího havarijního stavu** u MFS Srbská, a to konkrétně opravu svodu LPS.

Rozpis objednaných prací

- Výkopové práce, 1m délky, hloubka 0,4m vč.záhozu
- Drát pr.10mm FeZn + PVC
- Vodič AlMgSi 8mm T4
- Svorky zkušební, universální - nerez
- Drobný montážní materiál
- Elektromontážní práce + doprava
- Kontrola měřením svodu – RT + protokol

Místo realizace: MFS Srbská 47a

Termín dodání: nejpozději do 4. 2. 2023

Celková cena: 4 710,- Kč bez DPH

Záruka : 2 roky od dodání

Kontaktní osoba: , jednatel společnosti

Platební podmínky: Na základě faktury – daňového dokladu se splatností 21 dní, převodem na ověřený bankovní účet dodavatele

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Objednatel souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturační údaje: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Mgr. Petr Bo
vedoucí OS MMB

POTVRZUJEME TÍMTO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

DATUM:

25.1.2023

RAZÍTKO A PODPIS

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel proto souhlasí s tím, že statutární město Brno je oprávněno uveřejnit celý obsah této objednávky, a to strojově čitelnou kopií stejnopisu objednávky. **OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV.**

Příloha: Cenová nabídka ze dne 13.1.2023

Předpokládaný rozpočet opravy

AKCE: Oprava svodu LPS - fotbalového stadionu Srbská


INVESTOR: Statutární město Brno – Odbor sportu MMB

VYPRACOVAL - TDI: Jiří Cach, Malá trať 263, Opatovice 664 61

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno

ZÁVADY:

- 1) V zadní části areálu – vstupní brány je nevyhovující svod hromosvodu. Není umožněno zapojení do zásuvky 400V a svod není v dostatečné vzdálenosti „S“ dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – při úderu blesku hrozí riziko zavléčení svodového proudu do instalace NN. Svod hromosvodu nutno předělat v souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2.



POSTUP ODSTRANĚNÍ ZÁVADY:

LPS svod bude přeložen na pravou stranu ve vzdálenosti 60cm od zásuvkového rozváděče.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET:

Název položky:	počet	Cena bez DPH - CZK
Výkopové práce, 1m délky, hloubka 0,4m vč.záhozu	1ks	1200,00
Drát pr.10mm FeZn + PVC	2kg	360,00
Vodič AlMgSi 8mm T4	1m	100,00
Svorky zkušební, universální - nerez	1ks	150,00
Drobný montážní materiál	1ks	100,00
Elektromontážní práce + doprava	1ks	1800,00
Kontrola měřením svodu – RT + protokol	1ks	1000,00
CELKEM		4710,00

V Opatovicích, dne 13.1.2022